

Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных образовательных организаций

Белгородский механико-технологический колледж(общежитие)

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО					
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО		Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
			<i>зрения («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)</i>	<i>слуха («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)</i>	<i>опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)</i>
I. Вход (входы) в здание					
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов		1	1	1
2.	поручни (при наличии наружной лестницы) *		0	0	0
3.	пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20	0	0	0

		(5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.			
4.	автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)		0		0
5.	достаточная ширина дверных проемов				1
6.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
7.	достаточный размер входной площади*	Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м	1	1	1
8.	при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
9.	план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
10.	тактильно-контрастные указатели		0		
11.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		1		1
12.	контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *		0		0
13.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0	0	

14.	система вызова помощи		0	0	0
II. Пути перемещения внутри здания					
15.	достаточная ширина дверных проемов				1
16.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
17.	достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1	1	1
18.	адаптированные лифты *		0		0
19.	достаточная ширина дверных проемов лифта *	0,9 м и более			0
20.	поручни на лестницах		1	1	1
21.	горизонтальные поручни на путях движения		0		0
22.	мобильный гусеничный подъемник				0
23.	дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) *		0	0	0
24.	тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		0		
25.	сменные кресла-коляски				0
26.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		0		0
27.	контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *		0		0
28.	таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
29.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0	0	
30.	информационный терминал		0	0	0
III. Санитарно-гигиенические помещения					
<i>Туалетная комната</i>					
31.	доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	размеры, м, не менее: ширина - 1,65,	0	0	0

		глубина - 2,2, ширина двери - 0,9			
32.	универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9	1		1
33.	отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				1
34.	унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м	1	1	1
35.	рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				1
36.	стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		1	1	1
37.	раковина с поручнями		0	0	0
38.	крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		0	0	0
39.	водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1	1	1
40.	выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1	1	1
41.	система вызова помощника		0	0	0
<i>Душевая *</i>					
42.	достаточная ширина дверных проемов				1
43.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
44.	душевая кабина с поддоном без порога		1		1
45.	нескользящий пол		1	1	1
46.	открывание двери наружу		1	1	1
47.	переносное или закрепленное на стене складное сиденье		0		0
48.	ручной душ		1		1

49.	настенные поручни		0		0
50.	система вызова помощника		0	0	0
IV. Учебные помещения					
51.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
52.	достаточная ширина дверных проемов				1
53.	выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0
54.	аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0
55.	доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0
56.	аудитории, оборудованные для дистанционного обучения		0	0	0
57.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации		0		
58.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		0		
59.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации			0	
60.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			0	
Всего (в баллах):			14	10	23
Максимальный балл			41	26	44
Доступность (в %) по каждому виду нарушений			34	39	52

Частичная доступность по опорно-двигательному аппарату

- от 50 % до 79%

Отсутствие доступности по зрению - менее 50%

Отсутствие доступности по слуху - менее 50%